

P. A. Smigolera
13.10. 2025 18h




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

NS-HK.903.22.6.2025

Chełm, dnia 2025-10-10

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny



Dotyczy: **oceny jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej**

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu, otrzymanych dnia 25 września 2025 r., wyników badań wody pobranej dnia 10 września 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej** wykonanych przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z następujących punktów monitoringowych:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej, Wólka Kańska 1 – kuchnia, zmywalnia w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687398/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem – Kanie 33 – łazienka ogólnodostępna w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687399/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,
3. Hydrofornia Wólka Kańska-Kolonia 7A – punkt poboru w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687400/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie **stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Jednocześnie informuje, że woda w badanym zakresie dostarczana przez ww. ujęcie wody **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Elżbieta Kuryk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

/dokument podpisany elektronicznie/

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
ul. Szpitalna 48 | 22-100 Chełm
+48 82 882 88 39

adres e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39121-56332-EHETE-23

P. A. Smigóder
13.10.2025 BSK



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

NS-HK.903.23.6.2025

Chełm, dnia 2025-10-10

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

URZĄD GMINY Rejowiec Fabryczny	
Dnia	2025-10-10
Ilość zał.	L.dz. 2056
Podpis	

Dotyczy: **oceny jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie**

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu, otrzymanych dnia 25 września 2025 r., wyników badań wody pobranej dnia 10 września 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie** wykonanych przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z następujących punktów monitoringowych:

1. Budynek wielofunkcyjny w Lisznie, Liszno 57 – kran w kuchni świetlicy w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687397/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,
2. Mieszkanie chronione Gołąb 20 – kuchnia w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687401/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,
3. Mieszkanie prywatne Toruń 33 – kuchnia w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687402/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie **stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Jednocześnie informuje, że woda w badanym zakresie dostarczana przez ww. ujęcie wody **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Elżbieta Kuryk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
ul. Szpitalna 48 | 22-100 Chełm
+48 82 882 88 39

adres e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39121-56332-EHETE-23



P. A. Świątek
16.10.2025 18h

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

NS-HK.903.21.6.2025

Chełm, dnia 2025-10-16

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

URZĄD GMINY Rejowiec Fabryczny	
Dnia	2025-10-16
Ilość zał.....	L.dz. 2/100
Podpis.....	

Dotyczy: **oceny jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie**

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu, otrzymanych w dniach 25 września i 14 października 2025 r., wyników badań wody pobranej w dniach 10 września i 08 października 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie** wykonanych przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z następujących punktów monitoringowych:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, ul. Lubelska 23a – łazienka ogólnodostępna w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 765467/25/MAL z dnia 14 października 2025 r.,
2. Szkoła Podstawowa w Pawłowie, ul. Szkolna 4 – łazienka chłopięca w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687395/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,
3. Szkoła Filialna w Krasnem, Krasne 31 w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B, zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 687396/25/MAL z dnia 22 września 2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie **stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Jednocześnie informuje, że woda w badanym zakresie dostarczana przez ww. ujęcie wody **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Elżbieta Kuryk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
ul. Szpitalna 48 | 22-100 Chełm
+48 82 882 88 39

adres e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39121-56332-EHETE-23

Data wysłania: 16.10.2025

Data otrzymania: 16.10.2025

Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CHEŁMIE

<AE:PL-39121-56332-EHETE-23>

Do:

URZĄD GMINY W REJOWCU FABRYCZNYM

<AE:PL-83802-72427-AWVID-24>

Ocena jakości wody - WZZ Pawłów z dn. 16.10.2025

Załączniki:

1. WZZ_Pawłów_-_ocena_z_dn._16.10.2025.pdf